

Số: 1004/TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 27 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm vỏ chai chứa khí oxy và khí CO2 tại Trung tâm Y tế Giồng Riềng

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế. Trung tâm Y tế Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp vỏ chai chứa khí oxy, vỏ chai chứa khí CO2 và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.
- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 27 tháng 7 năm 2026 đến 7 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2026.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày ngày 07 tháng 8 năm 2026.

5. Số lượng báo giá: 02 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục kèm theo).

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm vỏ chai chứa khí oxy, vỏ chai chứa khí CO2 để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. *W*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, DVTTBYT.



Huỳnh Minh Giàu



PHỤ LỤC

(kèm theo Thông báo số 1004 /TB-TTYT ngày 27/7/2026)

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Vỏ chai chứa khí oxy	- Dung tích: dung tích 10 lít (1,5 m³). - Áp suất làm việc 150 bar. - Vale QF2C. - Vỏ chai mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Niên hạn kiểm định: 2026 – 2031. - Phương thức giao nhận: Tại kho khí y tế của Trung tâm Y tế Giồng Riềng.	Chai	10	
2	Vỏ chai chứa khí CO ₂	- Dung tích: dung tích 10 lít (1,5 m³). - Áp suất làm việc 150 bar. - Vale QF2C. - Vỏ chai mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Niên hạn kiểm định: 2026 – 2031. - Phương thức giao nhận: Tại kho khí y tế của Trung tâm Y tế Giồng Riềng.	Chai	05	